

Госэнергогазнадзор предупреждает!

«На Гомельщине во время уборки урожая погиб человек».

26.08.2018г. в 14ч.29мин. отключилась ВЛ-110 кВ Речица-Переделка. Как выяснилось, в деревне Уборок Лоевского района под напряжение в пролете между опорами попал местный житель 1970 года рождения. По предварительной информации, погибший находился на комбайне во время уборки зерновых и приблизился на недопустимое расстояние к высоковольтным проводам линии 110 кВ. Прибывшие на место происшествия медицинские сотрудники констатировали смерть пострадавшего. В КСУП «Урожайный» пояснили, что мужчина работал в хозяйстве, а в день трагедии у него был выходной. Комбайн предприятия оказывал услуги местным жителям по уборке зерновых на приусадебных участках по договору, в том числе и погибшему. По предварительной информации, при уборке урожая комбайн сломался прямо под линией электропередач, владелец участка вскочил на него, чтобы выяснить причину остановки сельскохозяйственной техники и в тот момент попал под напряжение.

Энергонадзор предупреждает: при стоянке, проезде зерноуборочных комбайнов и другой автотранспортной техники в охранных зонах ЛЭП минимальные расстояние до токоведущих частей (проводов) от габаритов машин и их подъемных и выдвигных частей должно составлять:

- для ВЛ до 35 кВ – 1 метр;
- для ВЛ 110 кВ – 1,5 метра;
- для ВЛ 220 кВ – 2,5 метра;
- для ВЛ 330 кВ – 3,5 метра.

**Государственный инспектор
по энергетическому и газовому
надзору Рогачёвской РЭГИ
Ю.Н.Васильев**